



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕ.ΠΥ.Δ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΙ.Π.Υ. ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ταχ. Δ/ση: Ροζιά - Κάτω Μάννα
Τ.Κ.: 84100, Σύρος
Τηλ.: 2281361929, Fax: 2281082121
Email: ermoupol.pyr@psnet.gr
Αριθ. Πρωτ. 4754 Φ.702.1

Ερμούπολη, 26 / 10 / 2021

Προς : 1. Δήμο Σίφνου
2. ΜΤ Α.Τ.Ε
email: info@mtate.gr

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ		Φ
Αριθμ. πρωτ. 6180	Ημερομηνία 27/10/2021	
ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΡΧΕΙΟ		ΥΠΟ
Σίφνος	Ο Γραμματέας	
	Ο Δήμαρχος	

Θέμα : « Έλεγχος μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α) Σίφνου ».

- Σχετ :**
- Η υπ' αριθμ. 9/2021 Πυροσβεστική Διάταξη όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Η υπ' αριθμ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Η υπ' αριθμ. 3785 Φ.702.1 / 23-08-2021 Διαταγή ΠΕ.ΠΥ.Δ. Νοτίου Αιγαίου
 - Η υπ' αριθμ. 1942 Φ.702.15 / 27-5-2021 έγγραφο μας, προς όλους τους Δήμους χωροταξικής αρμοδιότητας μας «Πυροπροστασία ΧΥΤΑ, ΧΥΤΥ και εν γένει χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων και ογκωδών υλικών ».
 - Το υπ' αριθμ. 40002 Φ.701.2 / 2-7-2019 έγγραφο Α.Π.Σ «Πυροπροστασία έργων και δραστηριοτήτων Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών και συναφών εγκαταστάσεων (ΑΔΑ : 7ΜΠΔ46ΜΚ6Π-Η4Υ).

1. Σας ενημερώνουμε ότι μετά από αυτοψία-έλεγχο που πραγματοποίησε Υπάλληλος της Υπηρεσίας μας, την 19/10/2021 και Ω' 14:00 στον Χ.Υ.Τ.Α Σίφνου που βρίσκεται στην περιοχή Βορεινή της νήσου Σίφνου, διαπιστώθηκε να μην έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που προβλέπονται από την ανωτέρω (α) σχετική άρθρο 9, παρ. 2 για τα οποία μέτρα και μέσα πυροπροστασίας είχατε ενημερωθεί με το ανωτέρω (δ) έγγραφο μας προκειμένου να τηρείται και συγκεκριμένα:

- Δεν υπήρχαν αποθήκες εδαφικού υλικού επαρκούς ποσότητας και μηχανήματα έργου για τη χωματοκάλυψη εστιών πυρκαγιάς στα απορρίμματα.
- Δεν υπήρχαν πινακίδες αναγνωρίσιμες από απόσταση για την απαγόρευση του καπνίσματος.
- Δεν υπήρχε σχέδιο αντιμετώπισης πυρκαγιών και εγχειρίδιο οδηγιών πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιάς.

Φ	ΔΗΜΟΣ ΖΟΝΗΣ ΠΡΩΤΗ ΜΕΤΑΦ
ΑΔΤΥ	ΟΙΚΙΑ & ΑΕΤΕΣ/Σ ΤΑΧΥΚ Ο ΑΝΤΙΣΤΡΩΦ

- Δεν έχει πραγματοποιηθεί άσκηση πυρόσβεσης, σε χρονικό διάστημα πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου (1η Μαΐου).
- Δεν υπήρχε σε εμφανή σημεία και στους χώρους της εγκατάστασης των τηλεφώνων των αρμοδίων Υπηρεσιών (Πυροσβεστική Υπηρεσία, Ο.Τ.Α, Δασαρχείο, κλπ.).

2. Για τις ανωτέρω ελλείψεις - παρατηρήσεις επιβλήθηκε η υπ' αριθ, 263 / 20-10-2021 πράξη επιβολής προστίμου, σύμφωνα με την ανωτέρω (β) σχετική.
3. Παρακαλούμε πολύ για την άμεση υλοποίηση των ελλείψεων - παρατηρήσεων, προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας στον Χ.Υ.Τ.Α Σίφνου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία όπως αυτά καθορίζονται, τα οποία θα ελέγχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα προς αποφυγή έναρξης πυρκαγιάς, αλλά και στην περίπτωση έναρξης να μπορέσει το προσωπικό της επιχείρησης να πραγματοποιήσει την αρχική προσβολή έως την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων.
4. Επιπροσθέτως σε συνέχεια της ανωτέρω (ε) σχετικής, σας ενημερώνουμε ότι δεν απαιτείται η έκδοση Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας σε χώρους υγειονομικής ταφής μη επικίνδυνων αστικών στερεών υπολειμμάτων ή αποβλήτων (Χ.Υ.ΤΥ ή Χ.Υ.Τ.Α) και μόνο για την δραστηριότητα αυτή που δεν κατατάσσεται σε χρήση κτιρίου. Εφόσον η εγκατάσταση περιλαμβάνει χρήση κτιρίων θα πρέπει να υποβληθεί στην Υπηρεσία μας άμεσα, φάκελος πυροπροστασίας (μελέτη ενεργητικής - κατόψεις), προς έγκριση και χορήγηση πιστοποιητικού πυροπροστασίας.
5. Είμαστε στην διάθεση σας, για οποιαδήποτε πληροφορία.



Η Αν. Διοικητής
Νομού Κυκλάδων
Αυμπία Κ. Τσακνάκη
Αντιπύραρχος